




**ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR
DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A.**

Com. BRADU, sat GEAMANA, nr. 31, jud. ARGES, ROMANIA;
Tel: 0248 / 280.358; Fax 0248 / 285.029; e-mail: aeapsup@yahoo.com;
Nr. inreg. J03/739/2008; CUI RO 14001286,
Cont RO95RZBR0000060002650760 RAIFFEISEN BANK CONT-RO 04TREZ
0465069XXX000968.TREZORERIZ PITESTI




Catre,

Consiliul Judetean Arges

In atentia dlui Catalin Sovar

Spre stiinta Primaria comunei Poiana Lacului

In atentia dlui Primar Dumitrache Ion



Avand in vedere adresa Primariei Poiana Lacului nr. 7826/22.08.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Arges cu nr. 13029/22.08.2019 si retransmisa la AEPSUP Arges S.A. cu nr. 13327/28.08.2019 va comunicam urmatoarele:

- domnul Primar al comunei Poiana Lacului se afla intr-o eroare grava cand afirma ca furnizarea apei potabile in localitate se realizeaza cu intreruperi de „aproximativ 15 zile”, deoarece societatea noastra a furnizat continuu apa spre Poiana Lacului;
- faptul ca rezervorul care alimenteaza zona Samara si castelul de apa Paduroiu Deal este alimentat din reseaua de distributie apa potabila, retea pe care sunt racordati foarte multi utilizatori persoane fizice si agenti economici, duce la dereglarea majora a asigurarii cerintei de apa pentru zonele in aval de aceste rezervoare;
- monitorizarea presiuni in punctul de masura „Biserica Lazaresti” de catre societatea APA CANAL 2000 SA nu are ca efect mentinerea constanta a presiuni, deoarece aceasta variaza in functie de simultaneitatea consumului de apa, de la un moment la altul;
- datorita diametrului de 150 mm al conductei de distributie apa potabila, parametrii debit - presiune nu se pot asigura si deci, nici cerinta de apa in perioadele cu varfuri mari in consum;



**ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR
DE UTILITATI PUBLICE ARGES S.A.**
Com.BRADU, sat GEAMANA, nr. 31, jud. ARGES, ROMANIA;
Tel 0248 / 280.358; Fax 0248 / 285.029; e-mail: aeapsupa@yahoo.com;
Nr. inreg. J03/739/2008; CUI RO 14001286.
Cont RO95RZBR0000060002650760 RAIFFEISEN BANK CONT-RO.04TREZ
0465069XXX000968 TREZORERIZ PITESTI

- analizand in profunzime situatia furnizari apei potabile, s-a constatat ca in perioada 01-31 august 2019 prin punctul de masura „Biserica Lazaresti”, in comuna Poiana Lacului au intrat 30 000 mc; apa care a fost distribuita la circa 7 000 persoane, rezulta un consum de aproximativ 140 l/persoana/zi, ceea ce se încadreaza in limitele admise de STAS 1343-1/2006;
 - operatorii, in speta AEPSUP Arges S.A. si APA CANAL 2000 S.A. nu se fac raspunzatori de desfunctionalitatea furnizarii apei potabile, in comuna Poiana Lacului avand in vedere faptul ca apa potabila (pentru ceea ce este definita) se consuma si in alte scopuri
- Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL
Ec. ILIESCU LILIANA

Sef Serviciu Tehnic

Ing. DUCU Marin